

OCENA WŁAŚCIWOŚCI

Nr: MLTB-4176-2021-rozdział I



Wstępne badania typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016

System poświadczenia zgodności (AoC): 3.

Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych badań/obliczeń.

Dokument odniesienia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.


Zleciennodawca: **Zakład Stolarski Rumiński**
Marek Rumiński
ul. Żeromskiego 3, 87-200 Wąbrzeźno

Wyrób: drzwi jednoskrzydłowe przeszklone wym.ref. (1,23 x 2,18m);
Kształtowniki główne: drewno miękkie (500 kg/m³)
System:
RUMIŃSKI THERMAL PLUS 88 RAMIAKOWE
Nazwa własna handlowa:
RUMIŃSKI THERMAL PLUS 88 RAMIAKOWE
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-4176-2021



Metody badawcze:

Przenikalność cieplna
PN-EN ISO 10077-1

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 14351-1+A2
Typ wyrobu (B x H mm)		Wymiar referencyjny 1230 x 2180 mm
		Ud 0.96 W/m ² K
Uwagi: Obliczenia wykonano dla panela wypełniającego o budowie: sklejka 4mm/XPS 40mm/sklejka 4mm, Up=0.69W/(m2K), szyby zespolonej o budowie 4 18 4 18 4, Ug=0.5 W/(m2K), ramka międzyszybowa TGI-Spacer.		

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

- 1) oceny właściwości użytkowych wyrobu dokonał
- 2) wykonawcy badań

*Kierownik Laboratorium Mścichowski Adam
asystent ds. obliczeń Sznigir Joanna
specjalista ds. obliczeń Bożydaj Marek*

15-12-2021, Wałbrzych

Badania wstępne typu (ITT) pozostają ważne do momentu, jeżeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnętrznych, materiałów lub procesu produkcyjnego, nie nastąpi zmiana, która mogłaby znacząco zmienić jedną lub więcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Stały nadzór, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań, potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów, co wyroby poddane badaniom wstępnym typu (ITT).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, www.badaniaokien.pl
biuro@badaniaokien.pl

Jednostka notyfikowana
(Notified body) NB 2189

